GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
E-COMPRAS.AM - HISTÓRICO DE LICITAÇÃO
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Edital: RDL 038/20 - Aquisição de Material Elétrico-Hemoam

Status: Homologado Total **Data de Abertura:** 19/03/20 16:09 Data de Impressão: 26/11/2020 7.00 PM

Lote 1 **Situação** Homologado

Fornecedor	Vl. Unitário (R$)	STATUS
1 - CASA DO ELETRICISTA LTDA	12.169,35	VENCEDOR

Lote	Seq.	Produto	Qtde
1	1	(ID-20801) RELÉ FOTOELÉTRICO, Apresentação: relé fotoelétrico para acionamento de pontos luminosos e outras cargas, Alimentação : compatível com rede 220 volts, Características Adicionais: com acionamento na ausência de luz natural e é insensível a variações bruscas de luminosidade, como relâmpagos e faróis.	30,00
1	2	(ID-55810) TERMINAL ELÉTRICO, Material: cobre, Tipo: pré-isolado garfo, Bitola: 4,0 / 6,00 mm²	100,00
1	3	(ID-99260) INTERRUPTOR, Tipo: de sobrepor; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 1.	30,00
1	4	(ID-99261) TOMADA, Descrição: de embutir, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20 A, Número de tomadas: 1, Tamanho/formato: com placa 4x2 pol em termoplástico e acessórios.	60,00
1	5	(ID-99262) TOMADA, Descrição: de embutir, Tipo: 2P + T, Amperagem: 10A, Número de tomadas: 2, Tamanho/formato: com placa 4x2 pol em termoplástico e acessórios.	60,00
1	6	(ID-99383) TOMADA, Descrição: de sobrepor; para rede/ telecomunicações. Tipo: RJ 45, Número de entradas: 1, Material: termoplástico, com janela auto-retrátil, espaço para etiquetas de identificação e acessórios para instalação.	15,00
1	7	(ID-102189) REFLETOR, Material: alumínio fundido; Dimensões aproximadas: 28 x 38 x 16cm; para lâmpadas do tipo mista de 400W a 500W / 220V, E-40. Refletor com base/suporte para fixação.	10,00
1	8	(ID-103834) CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 20 x 10 x 2000 mm.	30,00
1	9	(ID-105518) FITA ISOLANTE, Espessura: 0,18mm, Largura: 19mm, Comprimento: 20m. Material: PVC antichama.	50,00
1	10	(ID-109079) TOMADA, Descrição: de sobrepor, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20A, Número de tomadas: 1, Tamanho/formato: retangular. Material: termoplástico.	25,00
1	11	(ID-109659) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA (LÂMPADA ELETRÔNICA), Potência: 40W, Tensão: 220, Base: E-27, Modelo: 4U, Temperatura de cor: luz branca.	60,00
1	12	(ID-109769) CONDUTOR DE COBRE ISOLADO COM PVC (CABO) - BAIXA TENSÃO , Tipo: Cabo de cobre isolado sem cobertura; Número de Condutores: 1; Seção Nominal: 6 mm²; Flexibilidade: Classe 5; Isolação: à base de PVC; Classe Térmica: 70ºC; Tensão Nominal: 450/750 V; Cor da Isolação: A ser definida pelo órgão solicitante; Designação: 247 NM 02 C5 - BWF-B; Norma Aplicável: NBR NM 247-3; Características Adicionais: Resistente à propagação de chama (BWF); Aplicações Típicas: Instalações fixas de luz e força em baixa tensão; Unidade de Fornecimento: Peça com 100 metros.	12,00
1	13	(ID-109770) CONDUTOR DE COBRE ISOLADO COM PVC (CABO) - BAIXA TENSÃO , Tipo: Cabo de cobre isolado sem cobertura; Número de Condutores: 1; Seção Nominal: 10 mm²; Flexibilidade: Classe 5; Isolação: à base de PVC; Classe Térmica: 70ºC; Tensão Nominal: 450/750 V; Cor da Isolação: A ser definida pelo órgão solicitante; Designação: 247 NM 02 C5 - BWF-B; Norma Aplicável: NBR NM 247-3; Características Adicionais: Resistente à propagação de chama (BWF); Aplicações Típicas: Instalações fixas de luz e força em baixa tensão; Unidade de Fornecimento: Peça com 100 metros.	4,00
1	14	(ID-109794) CABO FLEXÍVEL (CORDÃO) ISOLADO COM PVC, Tipo: Cordão de perfil plano sem cobertura (cordão paralelo),com ranhura longitudinal de separação; Número de Condutores x Seção Nominal: 2 x 4 mm²; Material Condutor: Cobre; Flexibilidade: Classe 5; Isolação: à base de PVC/D; Classe Térmica: 70ºC; Tensão Nominal: 300/300 V; Cor da Isolação: A ser definida pelo órgão solicitante; Designação: 247 NM 42 C5; Norma Aplicável: NBR NM 247-5; Aplicações Típicas: Instalações móveis; Unidade de Fornecimento: Peça com 100 metros.	1,00
1	15	(ID-109797) CABO FLEXÍVEL (CORDÃO) ISOLADO COM PVC, Tipo: Cordão de perfil plano sem cobertura (cordão paralelo),com ranhura longitudinal de separação; Número de Condutores x Seção Nominal: 2 x 1,5 mm²; Material Condutor: Cobre; Flexibilidade: Classe	1,00

Edital: RDL 038/20 - Aquisição de Material Elétrico-Hemoam

Status: Homologado Total **Data de Abertura:** 19/03/20 16:09 Data de Impressão: 26/11/2020 7.00 PM

Lote 1 **Situação** Homologado

Lote	Seq.	Produto	Qtde
		5; Isolação: à base de PVC/D; Classe Térmica: 70ºC; Tensão Nominal: 300/300 V; Cor da Isolação: A ser definida pelo órgão solicitante; Designação: 247 NM 42 C5; Norma Aplicável: NBR NM 247-5; Aplicações Típicas: Instalações móveis; Unidade de Fornecimento: Peça com 100 metros.	
1	16	(ID-109798) CABO FLEXÍVEL (CORDÃO) ISOLADO COM PVC, Tipo: Cordão de perfil plano sem cobertura (cordão paralelo),com ranhura longitudinal de separação; Número de Condutores x Seção Nominal: 2 x 2,5 mm²; Material Condutor: Cobre; Flexibilidade: Classe 5; Isolação: à base de PVC/D; Classe Térmica: 70ºC; Tensão Nominal: 300/300 V; Cor da Isolação: A ser definida pelo órgão solicitante; Designação: 247 NM 42 C5; Norma Aplicável: NBR NM 247-5; Aplicações Típicas: Instalações móveis; Unidade de Fornecimento: Peça com 100 metros.	1,00
1	17	(ID-116969) LÂMPADA LED, Modelo: PL de Led; Potência de 20w; Base: E27; Tensão: bivolt; Cor: branco frio.	100,00
1	18	(ID-118406) DISJUNTOR TRIPOLAR, Tipo: Termomagnético; Padrão: DIN; Corrente Nominal: 32 A (a 30 °C); Disparo: Curva C; Número de Polos Protegidos: 3; Tensão de Operação: Compatível com rede 380 V CA / 220 V CA, 50/60 Hz; Capacidade de Interrupção (Icn): ≥ 3 kA (220 V CA) e ≥ 3 kA (380 V CA); Fixação: Perfil DIN 35 mm; Grau de Proteção: ≥ IP20; Norma: em conformidade com ABNT NBR NM 60898; Aplicação: proteção para sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.	30,00
1	19	(ID-121412) CHAVE BOIA, Aplicação: detecção e controle de nível (superior e inferior) de líquidos em tanques ou reservatórios; Amperagem: 15A; Tensão/Potência: 127V/3/4CV - 220V/1CV; Com rabicho de 1,2m; Isenta de mercúrio (eletromecânica).	6,00
1	20	(ID-123235) LÂMPADA LED, Modelo: Bulbo; Potência de 15w/6500K; Base: E27; Tensão: bivolt; Temperatura da Cor: a definir.	100,00

Lote 2 **Situação** Homologado

Fornecedor	Vl. Unitário (R$)	STATUS
2 - L.J. GUERRA E CIA LTDA	1.243,45	VENCEDOR

Lote	Seq.	Produto	Qtde
2	21	(ID-103804) CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 50 x 20 x 2000 mm	50,00
2	22	(ID-11022) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-6, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 4,2 mm x 40 mm	200,00
2	23	(ID-71583) ÓLEO DE PENETRAÇÃO, Aplicação: Lubrificante para motor marítimo age como limpador, lubrificante e solução anticorrosiva, Tipo: WD-40.	5,00
2	24	(ID-105157) SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE, Descrição: soquete com rabicho cebolinha , base G13.	100,00
2	25	(ID-118347) DISJUNTOR UNIPOLAR, Tipo: Termomagnético; Padrão: DIN; Corrente Nominal: 16 A (a 30 °C); Disparo: Curva B; Número de Polos Protegidos: 1; Tensão de Operação: Compatível com rede 220 V CA/ 127V CA, 50/60 Hz; Capacidade de Interrupção (Icn): ≥ 5 kA (127 V CA) e ≥ 3 kA (220 V CA); Fixação: Perfil DIN 35 mm; Grau de Proteção: ≥ IP20; Norma: em conformidade com ABNT NBR NM 60898; Aplicação: proteção para sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.	10,00

Lote 3 **Situação** Homologado

Fornecedor	Vl. Unitário (R$)	STATUS
3 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	2.945,00	VENCEDOR

Lote	Seq.	Produto	Qtde
3	26	(ID-2421) LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, Potência: 400 W, Tipo Base: E-40	20,00
3	27	(ID-3980) FILTRO DE LINHA, Quantidade Tomada: 5, Voltagem: bivolt	10,00
3	28	(ID-91607) REATOR EXTERNO LÂMPADA, Aplicação: Lâmpada vapor de mercúrio,	10,00

Edital: RDL 038/20 - Aquisição de Material Elétrico-Hemoam

Status: Homologado Total **Data de Abertura:** 19/03/20 16:09 Data de Impressão: 26/11/2020 7.00 PM

Lote 3 **Situação** Homologado

Lote	Seq.	Produto	Qtde
		Tensão: 220 V, Potência: 400 W, Freqüência: 60 Hz, Características Adicionais: alto fator de potência	
3	29	(ID-100262) FITA DUPLA FACE, Composição: de espuma acrílica com adesivo acrílico transparente e line de polietileno; Características Adicionais: resistência e alta adesão em diversos tipos de fixações, em usos residenciais, industriais e comerciais; Largura: 12mm; Comprimento: 5m.	10,00
3	30	(ID-104851) BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, Material: haste de fixação de aço; Base fixa; Tomada com tensão: 250V; Corrente máxima: 10 A.	6,00
3	31	(ID-114923) BOCAL DE REDUÇÃO, Material: porcelana, Adaptador: E40 para E27.	40,00
3	32	(ID-121147) REFLETOR, Tipo: LED; Potência: 500W; Fluxo Luminoso: 3200lm ou equivalente; Material: alumínio fundido; Tensão: 100V-240V; Índice de proteção: IP67; Temperatura da cor a definir.	10,00
3	33	(ID-125146) ABRAÇADEIRA, Material: Nylon, Tamanho: 760mm X 7,6mm (+ ou - 5).	100,00
3	34	(ID-125945) SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE, Base: G13; Automático; Aplicação: lâmpadas tubulares LED ou fluorescente T8-T12; Tensão Máxima Admissível: 2A/500V; Temperatura Máxima: 140C; Contatos em liga de cobre.	100,00

HISTÓRICO DO CHAT

19/03/2020 16:41:51	- Auxilixar	-	Proposta do Proponente CASA DO ELETRICISTA LTDA incluída no sistema.
20/03/2020 10:13:47	- Auxilixar	-	Proposta do Proponente L.J. GUERRA E CIA LTDA incluída no sistema.
20/03/2020 10:43:59	- Auxilixar	-	Proposta do Proponente DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA incluída no sistema.
20/03/2020 11:08:17	- Auxilixar	-	Proposta do Proponente B. A. ELETRICA LTDA incluída no sistema.
20/03/2020 14:19:24	- Auxilixar	-	Proposta do Proponente B. A. ELETRICA LTDA incluída no sistema.
20/03/2020 14:38:32	- Auxilixar	-	Proposta do Proponente H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA incluída no sistema.
20/03/2020 14:50:54	- Auxilixar	-	L.J. GUERRA E CIA LTDA, desclassificado para o lote 3 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Não cotou todos os itens do lote 3
20/03/2020 14:51:13	- Auxilixar	-	H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA, desclassificado para o lote 3 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Não cotou todos os itens do lote 3
20/03/2020 14:52:20	- Auxilixar	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA , classificado para o lote 3 no Exame de Conformidade 2
20/03/2020 14:52:59	- Auxilixar	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA , desclassificado para o lote 3 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Já existe um menor valor para o lote 3
20/03/2020 14:53:10	- Auxilixar	-	B. A. ELETRICA LTDA , desclassificado para o lote 3 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Já existe um menor valor para o lote 3
20/03/2020 14:53:58	- Auxilixar	-	L.J. GUERRA E CIA LTDA, classificado para o lote 2 no Exame de Conformidade 2
20/03/2020 14:54:26	- Auxilixar	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA , desclassificado para o lote 2 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Já existe um menor valor para o lote 2
20/03/2020 14:54:36	- Auxilixar	-	H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA, desclassificado para o lote 2 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Já existe um menor valor para o lote 2
20/03/2020 14:54:46	- Auxilixar	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA , desclassificado para o lote 2 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Já existe um menor valor para o lote 2
20/03/2020 14:54:54	- Auxilixar	-	B. A. ELETRICA LTDA , desclassificado para o lote 2 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Já existe um menor valor para o lote 2
20/03/2020 14:55:46	- Auxilixar	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA , desclassificado para o lote 1 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Já existe um menor valor para o lote 1
20/03/2020 14:55:56	- Auxilixar	-	H. F. R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA, desclassificado para o lote 1 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Já existe um menor valor para o lote 1
20/03/2020 14:56:05	- Auxilixar	-	B. A. ELETRICA LTDA , desclassificado para o lote 1 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Já existe um menor valor para o lote 1
20/03/2020 14:56:40	- Auxilixar	-	L.J. GUERRA E CIA LTDA, desclassificado para o lote 1 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: Não cotou todos os itens do lote 1.
20/03/2020 14:56:47	- Auxilixar	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA , classificado para o lote 1 no Exame de Conformidade 2

20/03/2020 14:57:15	-	Auxilixar	-	CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS FINALIZADA.
20/03/2020 14:58:24	-	Auxilixar	-	Declarado Vencedor para o Lote 1: Proponente 1.
20/03/2020 14:58:25	-	Auxilixar	-	Declarado Vencedor para o Lote 1: Proponente 1.
20/03/2020 14:58:25	-	Auxilixar	-	Declarado Vencedor para o Lote 2: Proponente 2.
20/03/2020 14:58:25	-	Auxilixar	-	Declarado Vencedor para o Lote 3: Proponente 3.
20/03/2020 14:58:26	-	Auxilixar	-	Declarado Vencedor para o Lote 3: Proponente 3.
20/03/2020 14:58:40	-	Auxilixar	-	Classificação final encerrada
23/03/2020 11:37:38	-	Proponente	-	Licitação Homologada total.